



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

TER BESLISSING

Aan
Van

Minister
DG RWS

nota

Kamervragen over de stroomstoring in de
Heinenoordtunnel

Datum

14 november 2025

Onze referentie

RWS-2025/30592

Opgesteld door

RWS Bestuursstaf

Beslistermijn

24 november 2025

Uiterlijk bij DBO

21 november 2025

Aanleiding

Het lid Stoffer (SGP) heeft Kamervragen gesteld over de stroomstoring in de Heinenoordtunnel. In bijgevoegde conceptbrief is een voorstel voor de beantwoording opgenomen, zie bijlage 1.

Geadviseerd besluit

Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen.

Kernpunten

De tunnel heeft een noodstroomvoorziening die voldoet aan de eisen die vanuit de Landelijke Tunnelstandaard daaraan worden gesteld.

Bij de vernieuwing van de tunnel is gekozen voor een dubbele aansluiting op het stroomnet van Stedin in plaats van een enkele aansluiting en een diesel noodaggregaat.

Naar de precieze oorzaak van de stroomstoring wordt nog onderzoek gedaan. Dit wordt naar verwachting nog deze maand afgerond.

Krachtenveld

Niet van toepassing.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Bijlagen

Volgnr	Naam	Informatie
	[1] Infrasite.nl, 18 september 2025 (https://www.infrasite.nl/tunnels/2025/09/18/stroomstoring-legt-heinenoordtunnel-al-uren-plat/)	Infrasite.nl
2	Brief TK over de stroomstoring in de Heinenoordtunnel	Beantwoording Kamervragen over de

		stroomstoring in de Heinenoordtunnel
--	--	---